INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT PIĘTRA
SKALA 1:100



LEGENDA:

CO 1	Projektowane plony instalacji c.o.
1 +20 °C Komunikacja.	Nr pom., Temperatura w pomieszczeniu Nazwa pom.
———	Zasilanie instalacji c.o.
- - - - -	Powrót instalacji c.o.
▬▬	Grzejnik stalowy płytowy bocznozasilany typ KOMPAKT - RADSON
KMP	Typ grzejnika - bocznozasilany
KMP-higien.	Typ grzejnika - bocznozasilany, w wykonaniu higienicznym
11	Grzejnik jednopłytowy
20, 21S; 22	Grzejnik dwupłytowy
30, 33	Grzejnik trzypłytowy
600/1200 mm	Wysokość/długość grzejnika płytowego
2,00	Nastawa zaworu termostatycznego
ZT	Zawór termostatyczny V-exact_II_DN15
ZT1	Zawór termostatyczny TRV-3_DN15
ZG	Zawór grzejnikowy powrotny Regutec_DN15
ZK	Zawory kulowe odcinające gwintowane
co Ø22x1,5	Średnice przewodów zasilających i powrotnych instalacji c.o.
OD	Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym

RZUT FRAGMENTU PIĘTRA
Skala 1:100

- pomieszczenia poza zakresem planowanych prac

L.p.	Nazwa pomieszczenia
	PIĘTRO
1	KOMUNIKACJA
2	KOMUNIKACJA
3	POMIESZCZENIE SOCJALNE
4	WC DAMSKI
5	WC MĘSKI I DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
6	SALA MULTIMEDIALNA
7	POM. POMOCNICZE - KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA
8	ORGANOLEPTYKA
9	MIKROBIOLOGIA
10	LABORATORIUM TECHNOLOGICZNE
11	MAGAZYN PRÓBEK
12	FIZYKO-CHEMIA
13	PRZEDSIONEK SALI KONFERENCYJNEJ
14	POKÓJ BIUROWY
15	SALA KONFERENCYJNA
16	POKÓJ BIUROWY
17	POKÓJ BIUROWY
18	POKÓJ BIUROWY
19	POKÓJ BIUROWY
20	BIURO ZARZĄDU
21	GABINET PREZESA
22	POM. ROZDZIELNI RGL
23	POM. LOKALNEGO PUNKTU DYSTRYBUCJI LPD
24	POKÓJ BIUROWY
25	POKÓJ BIUROWY
26	POM. GOSPODARCZE

I ETAP REALIZACJI

II ETAP REALIZACJI

III ETAP REALIZACJI

Temat: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ODWODNIENIEM LINIOWYM ORAZ ROZBIÓRKA KOLIDUJĄCEGO ODCINKA TORÓW BOCZNICY KOLEJOWEJ Rzeszów, ul. Podkarpacka, dz. nr 60/7, 60/6, 61/4, 60/1, 61/3, 61/2, 61/6, 60/9, 60/3 obr. 211 i 1778/13 i 1837/2 obr. 207			Jednostka projektowa: PRACOWNIA PROJEKTOWA ADAM WILKOS 35-030 Rzeszów, ul. Roderyka Atsa 1 tel.: +48 530 133 333
Opracowanie:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
br. sanitarna: /projektant/	mgr inż. Tomasz Poterek	PDK/0044/POOS/12	
br. sanitarna: /sprawdzający/			
			Branża: sanitarna; Faza: projekt wykonawczy
			Data: Grudzień 2019; Skala: 1:100
Inwestor: MAKARONY POLSKIE S.A. ul. Podkarpacka 15A 35-001 Rzeszów		Nazwa rysunku: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT FRAGMENTU PIĘTRA	Nr.rys: OG-03; Wersja: A