INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PIĘTRA
SKALA 1:100



RZUT FRAGMENTU PIĘTRA
Skala 1:100

- pomieszczenia poza zakresem planowanych prac

LEGENDA:

- KS 01 — Pion instalacji kanalizacji sanitarnej przebicie przez strop
- KS 01 — Pion instalacji kanalizacji sanitarnej przebicie przez posadzkę
- KS 01 — Pion instalacji kanalizacji sanitarnej przebicie przez posadzkę i strop
- W 01 — Piony instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji
- HP 1 — Piony instalacji hydrantowej
- Przewody odpływowe/odpowietrzające instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem
- Przewody odpływowe instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem
- Przewody instalacji wody zimnej
- Przewody instalacji ciepłej wody użytkowej
- Przewody instalacji cyrkulacji
- Przewody instalacji wody hydrantowej
- Przewody instalacji sprężonego powietrza
- Zawór kulowy odcinający
- ZT — Zawór termostatyczny cyrkulacji z modułem dezynfekcji termicznej
- KR — Kratka ściekowa z rusztem ze stali nierdzewnej odpływ Ø50 z blokadą antyzapachową
- UM — Podejście wody (zimna, ciepła) do baterii umywalkowej
- ZL — Podejście wody (zimna, ciepła) do baterii zlewozmywakowej
- NB — Podejście wody (zimna, ciepła) do oczomyjki
- U — Podejście wody (zimna) do płuczki ustępowej
- P — Podejście wody (zimna) do pisuaru
- ZŁ — Podejście wody (zimna) do zaworu czerpalnego ze złączką do węża
- T — Podejście wody do urządzeń technologicznych zakończone zaworem odcinającym
- HP25 — Projektowany hydrant wewnętrzny zawieszany z wężem półsztywnym DN25, L=30m Wymiary hydrantu (w/s/g) 780x780x180mm
- SP — Zespół przygotowania powietrza - blok składający się z filtra powietrza, zaworu redukcyjnego oraz smarownicy tj. naolejacza oraz w wężu spiralne z szybkozłączkami,

Średnice podejść do pojedyńczych przyborów sanitarnych

Oznaczenie	Specyfikacja	Średnica - woda zimna	Średnica - woda ciepła	Średnica - kanalizacja
UM	Umywalka	Ø16	Ø16	Ø50
ZL	Zlewozmywak	Ø16	Ø16	Ø50
NB	Oczomyjka	Ø20	Ø20	Ø50
P	Pisuar	Ø20	-	Ø50
U	Miska ustępowa	Ø16	Ø16	Ø110
ZŁ	Zawór czerpalny	Ø20	-	-
ZM	Zmywarka	Ø20	Ø20	Ø50
T	Technologia	Ø20	Ø16	Ø50

L.p.	Nazwa pomieszczenia
	PIĘTRO
1	KOMUNIKACJA
2	KOMUNIKACJA
3	POMIESZCZENIE SOCJALNE
4	WC DAMSKI
5	WC MĘSKI I DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
6	SALA MULTIMEDIALNA
7	POM. POMOCNICZE - KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA
8	ORGANOLEPTYKA
9	MIKROBIOLOGIA
10	LABORATORIUM TECHNOLOGICZNE
11	MAGAZYN PRÓBEK
12	FIZYKO-CHEMIA
13	PRZEDSIONEK SALI KONFERENCYJNEJ
14	POKÓJ BIUROWY
15	SALA KONFERENCYJNA
16	POKÓJ BIUROWY
17	POKÓJ BIUROWY
18	POKÓJ BIUROWY
19	POKÓJ BIUROWY
20	BIURO ZARZĄDU
21	GABINET PREZESA
22	POM. ROZDZIELNI RGL
23	POM. LOKALNEGO PUNKTU DYSTRYBUCJI LPD
24	POKÓJ BIUROWY
25	POKÓJ BIUROWY
26	POM. GOSPODARCZE

Temat: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ODWODNIENIEM LINIOWYM ORAZ ROZBIÓRKA KOLIDUJĄCEGO ODCINKA TORÓW BOCZNICY KOLEJOWEJ
Rzeszów, ul. Podkarpacka, dz. nr 60/7, 60/6, 61/4, 60/1, 61/3, 61/2, 61/6, 60/5, 60/3 obr. 211 i 1178/13 i 1837/2 obr. 207

Opracowanie:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
br. sanitarna: /projektant/	mgr inż. Tomasz Poterek	PDK/0044/POOS/12	
br. sanitarna: /sprawdzający/			

Jednostka projektowa:
PRACOWNIA PROJEKTOWA ADAM WILKOS
35-030 Rzeszów, ul. Roderyka Alsa 1
tel.: +48 530 133 333

Branża: sanitarna
Faza: projekt wykonawczy
Data: Grudzień 2019
Skala: 1:100

Inwestor:
MAKARONY POLSKIE S.A.
ul. Podkarpacka 15A
35-001 Rzeszów

Nazwa rysunku:
INSTALACJA WOD - KAN, SPRĘŻONEGO POWIETRZA RZUT FRAGMENTU PIĘTRA

Nr.rys: WK-02
Wersja: A