

SKALA 1:100



## Skala 1:100

- ## II ETAP REALIZACJI

## Przewody instalacji klimatyzacji

G: 15,88mm

Średnica przewodu instalacji klimatyzacji - gaz

• **K1** Pion instalacji klimatyzacji

Zapotrzebowanie na moc chłodniczą /Zyski ciepła



Jednostka zewnętrzna Split Inverter

## UWAGI:

-Przewody instalacji chłodniczej prowadzone na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych płaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej;

**ADAM WILKOS**  
35-030 Rzeszów,  
ul. Roderyka Alsa 1  
tel.: +48 530 133 333