

I ETAP REALIZACJI

II ETAP REALIZACJI

LEGENDA:

- Kanał wentylacyjny prostokątny
- Kanał wentylacyjny okrągły
- Wywiewnik wirowy prostokątny
- Nawiewnik wirowy prostokątny
- H14 Wywiewnik wirowy prostokątny z filtrem H14
- PR Przepustnica kanałowa prostokątna
- VAV/ELAB Regulator zmiennego wydatku w systemie EasyLab
- VAV Regulator zmiennego wydatku okrągły
- CAV Regulator stałego wydatku okrągły
- Tłumik kanałowy okrągły
- Tłumik kanałowy prostokątny
- Wentylator kanałowy
- NP-1 Nawilżacz parowy
- Centrala nawiewno-wywiewna
- Kratka kontaktowa w drzwiach wg. projektu architektury
- SK... m Poziom prowadzenia instalacji podany od poziomu kondygnacji - spód kanału
- OK... m Poziom prowadzenia instalacji podany od poziomu kondygnacji - oś kanału

UWAGI:
- Kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych płaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej

L.p.	Nazwa pomieszczenia	pow. użytkowa [m²]
	PIĘTRO	
1	KOMUNIKACJA	91,9
2	KOMUNIKACJA	15,6
3	POMIESZCZENIE SOCJALNE	16,7
4	WC DAMSKI	3,7
5	WC MĘSKI I DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,6
6	SALA MULTIMEDIALNA	40,9
7	POM. POMOCNICZE - KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA	17,4
8	ORGANOLEPTYKA	39,3
9	MIKROBIOLOGIA	43,8
10	LABORATORIUM TECHNOLOGICZNE	65,1
11	MAGAZYN PRÓBEK	6,7
12	FIZYKO-CHEMIA	49,1
13	PRZEDSIONEK SALI KONFERENCYJNEJ	6,1
14	POKÓJ BIUROWY	20,7
15	SALA KONFERENCYJNA	28,7
16	POKÓJ BIUROWY	23,7
17	POKÓJ BIUROWY	23,6
18	POKÓJ BIUROWY	19,7
19	POKÓJ BIUROWY	23,6
20	BIURO ZARZĄDU	19,7
21	GABINET PREZESA	27,0
22	POM. ROZDZIELNI RGL	0,8
23	POM. LOKALNEGO PUNKTU DYSTRYBUCJI LPD	7,9
24	POKÓJ BIUROWY	23,2
25	POKÓJ BIUROWY	27,8
26	POM. GOSPODARCZE	1,9

Temat: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, BUDOWĄ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ODWODNIENIEM LINIOWYM ORAZ ROZBIÓRKĄ KOLIDUJĄCEGO ODCINKA TORÓW BOCZNYCH KOLEJOWEJ Kmina: Leżajsk, Miejscowość: ul. BOT 1604, 1614, 1615, 1616, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631 oraz 2611/2 (2776/2) i 2612 (nr. 297)			Jednostka projektowa: PRACOWNIA PROJEKTOWA ADAM WILKOS 35-030 Rzeszów, ul. Rodzeja Alei 3 tel.: +48 530 133 333
Opracowanie:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
br. sanitarna: /projektant/	mgr inż. Tomasz Potarek	PDK/0044/POOS/12	
br. sanitarna: /sprawdzający/			
Branża: sanitarna	Faza: projekt wykonawczy		
Data: grudzień 2019	Skala: 1:50		
Inwestor: MAKARONY POLSKIE S.A. ul. Podkarpacka 15A 35-001 Rzeszów	Nazwa rysunku: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - UKŁADY WYWIEWNE RZUT FRAGMENTU PIĘTRA		Nr rys: WM – 02
			Wersja: A